

平成 23 年 3 月 10 日
株式会社ライク

「YKK AP(株)、新日軽(株)の防火設備」に関する国土交通省の公表について

この度、国土交通省より、「YKK AP(株)、新日軽(株)及び不二サッシ(株)が販売した防火設備(アルミ樹脂複合窓)について、(社)カーテンウォール・防火開口部協会に対して調査するよう指示していたところ、性能確認試験に不合格となり、大臣認定仕様とは異なる仕様の製品が販売されていたことが判明しました」との公表がありました。

YKK AP(株)、新日軽(株)が販売していた当該防火設備は、弊社の一部の木造戸建住宅等に採用しておりましたので、該当するお客様には、あらためて弊社から個別に連絡の上、責任を持って必要な対応を行ってまいります。

ご心配ならびにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

アエラホーム購買部

フリーダイヤル：0120-412-412（購買部におつなぎします）

受付時間：午前9時～午後6時（土曜日・日曜日・祝日を除く）

以 上